



INFORMATIE OBJECT

Oppervlakte: 90m²
Kamers: 3 + toilet en badkamer
Bouwjaar: 1971
Woningcorporatie: Vivendo
Woningtype: Appartement tussenlaag
Isolatiewaarde (Rc) <2,0

INFORMATIE BEWONERS

Bewoners: Senioren
Werkzaam: Nee
Warmtevraag: Hoog

INFORMATIE PILOT

Startdatum: 15-11-2017
Einddatum: 01-04-2018

Rijselstraat Brugge

CASUS

Woningcorporatie Vivendo (onderdeel van VMSW) heeft in de woning Rijselstraat te Brugge een casus waarbij de seniore bewoners klagen over de verwarming. Deze voldoet niet aan de warmtevraag. De woning beschikt over een relatief grote raampartij. Met een infraroodcamera zijn diverse koudebruggen geïdentificeerd (niet ongevoelbaar voor een woning van dit bouwjaar). Randvoorwaarden van Vivendo bevinden zich op comfort- en kostenvlak: een verwarmde woning met minimaal gelijke kosten.

PROEFOPSTELLING

Woonkamer: 3 X 300 W
Slaapkamer 1 2 x 300 W
Slaapkamer 2 1 x 300 W
Totaal 1800 W
Oude situatie 12000W